



AZIENDA PUBBLICA  
DI SERVIZI ALLA PERSONA  
DELLA CARNIA  
SAN LUIGI SCROSOPPI

via morgagni, 5 - 33028 - tolmezzo - ud  
tel. +39 0433 481611 - fax. +39 0433 44422  
c.f./p.iva 00170100309

www.aspcarnia.it - info@aspcarnia.it - postacert@pec.aspcarnia.it



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Unione Europea  
FESR



Repubblica Italiana

Tolmezzo 15/05/2018

## **POR FESR 2014-2020**

### **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL'A.S.P. DELLA CARNIA "SAN LUIGI SCROSOPPI"**

**Codice CUP D35I16000120004**

**Codice CIG 744007501F**

### **ELENCO IMPIANTI**

#### **CENTRALE TERMICA:**

- N.1 CALDAIA VIESSMANN VITOCROSSAL 300 DA 978 KW AL FOC. con bruciatore Weishaupt G7/1- D a metano bistadio progressivo e centralina Vitotronic 100
- N. 1 CALDAIA VIESSMANN VITOPLEX 300 DA 895KW AL FOC. con bruciatore Weishaupt G7/1-D a metano/gasolio bistadio progressivo e centralina Vitotronic 100 e Vitotronic 333
- N.1 CALDAIA A VAPORE GARIONI VPR 120 istantanea 37lt. 84kw p. maz. 5,4 bar con bruciatore Riello BS3 (in dismissione entro 18 mesi dalla firma del contratto)
- N. 1 TRATTAMENTO ACQUA DI ALIMENTO CON PRODOTTI VAPORSAN E POLIVAL
- N.1 TRATTAMENTO ACQUA DI ALIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO CON STABIFLUID

#### **SOTTOSTAZIONE PRINCIPALE**

- N.6 POMPE WILO TL3/2200/2 DM - 2.2KW - 380V
- N.2 POMPE WILO TL2/750/2 DM
- N. 2 POMPE WILO TOP 550/100
- N. 2 SCAMBIATORI A PIASTRE CON N. 4 POMPE 1° E 2° VIESSMANN UPS 25/60 e N. 2 VALVOLE 2 VIE DANFOSS AMV 15
- N. 2 ADDOLCITORI IN PARALLELO CILICHEMIE BA 2x1050/C DEL 1994
- N.2 POMPE RICIRCOLO WILO TOP Z 40/7 220V

- N. 1 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE DAB MOD. 2KV A.D. 6/9 T/N

#### **UTA 1 SOTTOSTAZIONE BLOCCO "C" + SCANTINATO BLOCCO "B1"**

- N. 1 U.T.A. MARCA FERROLI FTP 200, 18.500mq/h
- N. 6 FILTRI ARIA A PACCO IN CARTONE 600X500
- N. 1 CENTRALINA COMANDO SYMENSYNCO E MODULO RMZ 788, N°2 INVERTER SIEMENS SED
- N. 2 POMPE DAB KLP 50/800T
- CIRCUITO PANNELLI PAVIMENTO – CENTRALINA SIEMENS RVL 470, SERVOCOMANDO SQS 35.00, 1 POMPA GEMELLARE WILO TOP S/SD 65/10 – 380v

#### **UTA 2 SOTTOSTAZIONE A PAVIMENTO BLOCCHI "B E B1"**

- N. 1 U.T.A. FERROLI FTP 120
- N. 2 POMPE SOMMERSE FEKA 1400 CON PANNELLO COMANDO E2D6M DAB
- N. 1 POMPA GRUNDFOS TP 32-120/4 – 380V

#### **UTA 3 SOTTOSTAZIONE UTA ALA VECCHIA**

- N. 1 U.T.A. MEKAR mod. 03MKP10CDZ – POT. 7.5KW
- N. 3 CENTRALINE SAUTER FLEXOTRON E SERVOCOMANDI SAUTER AVM 114SF132 E AVM 234SF132

#### **GRUPPI FRIGO**

- N. 1 REFRIGRAZIONE YORK MOD. YCSA – 120- TP-380T COD. 668551152 119KW GASR410A
- N. 1 REFRIGERAZIONE FERROLI MOD. RLA IR 205.4/AB 7N5 COD. 2M09A00F MATR. 0820K60001 POT. 82.4KW

#### **SPLIT**

- N. 1 SPLIT SAMSUNG COM.SH12AWH/SH12 200 BTU-P.CA (c/o uffici)
- N. 2 SPLIT NANKAJ NGDE 9120R (c/o pt ala sud)
- N. 2 SPLIT SHARP (c/o pt ambulatori)

#### **CONDIZIONATORI ROOF TOP**

- N. 2 BLUE BOX GAMMA 61 (c/o ingresso)

#### **VENTILCONVETTORI**

- CARRIER 42 GW.B (c/o salone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott.ssa Annalisa Faggionato

*Documento sottoscritto digitalmente*