



N. **411** di prot.

Tolmezzo 13/2/2017

Referente: *dott.ssa Annalisa Faggionato* (☎ 0433 481611)

✉: *rup@aspcarnia.it*

Procedura aperta riguardante l'appalto per l'affidamento del servizio energia plus ai sensi e per gli effetti dell'allegato II, del d.lgs. n.115/2008 s.m.i., nonche' la fornitura dell'energia termica ed elettrica, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici ed elettrici, preceduti da adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica iniziale degli stessi, a servizio degli immobili di proprieta'.

CIG: 7337023EE7

RISPOSTE AI QUESITI N. 2 POSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN MERITO AL BANDO PROT. N. 228 DI DATA 23.01.2018

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti posti in relazione al sopraindicato bando:

OPERATORE ECONOMICO "B"

Quesito a):

Si chiede di confermare l'obbligatorietà o meno della presentazione della terna di subappaltatori per partecipare alla gara in oggetto.

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del d.lgs 50/2016 aggiornato dal d.lgs. 56/2017, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare in sede di offerta la terna dei subappaltatori per ciascuna tipologia di prestazione che intenderà subappaltare.

OPERATORE ECONOMICO "C"

Quesito a):

In merito agli elaborati facenti parte dell'offerta tecnica così descritti a pagina 8 del disciplinare di gara, paragrafo B), capitolo "Progetto dei lavori di adeguamento e riqualificazione" punto 1 "relazione descrittiva dello stato di fatto e degli elaborati grafici degli impianti oggetto dell'appalto rispetto a quanto messo a disposizione dall'Amministrazione Appaltante" si chiede di specificare se la Relazione Tecnica da produrre debba comprendere una valutazione dei progetti degli impianti attualmente in possesso della Stazione Appaltante; in caso affermativo si chiede se i suddetti progetti verranno messi a disposizione digitalmente o se debbano essere visionati in sede.

RISPOSTA: La relazione descrittiva dello stato di fatto andrà redatta sulla base delle informazioni già messe a disposizione dell'ASP.

Quesito b):

Si chiede venga messa a disposizione una planimetria con destinazione d'uso dei locali recante chiara identificazione delle varie zone componenti il fabbricato, con particolare riferimento alla suddivisione fra "parte storica" e "parte nuova" e all'identificazione dei blocchi "B1", "B", "C", "ala vecchia".

RISPOSTA: Le planimetrie con indicazione dei locali sono già state pubblicate; in data odierna si è provveduto a pubblicare ulteriore planimetria con suddivisione dei blocchi.

Quesito c):

Si chiede se per la redazione degli elaborati grafici facenti parte dell'Offerta Tecnica, capitolo "Progetto dei lavori di adeguamento e riqualificazione" la stazione appaltante metterà a disposizione planimetrie dell'immobile o schemi impiantistici esistenti.

RISPOSTA: Per la fase di gara non verranno messi a disposizione schemi impiantistici.

Quesito d)

E' possibile ricevere Documentazione dello stato di fatto degli impianti elettrici, comprensiva della classificazione dei locali (secondo norme CEI e UNI) e copia della DIRI (per verificare il grado di dettaglio della rispondenza certificata).

RISPOSTA: E' stata pubblicata Dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico corredata da relazione tecnica.

Quesito e)

E' possibile ricevere denuncia dell'impianto a termico all'INAIL o conferma che la stessa esiste.

RISPOSTA: L'impianto termico è in possesso dell'omologazione I.S.P.E.S.L.

Quesito f)

E' possibile ricevere Pratica di prevenzione Incendi o conferma che la stessa esiste.

RISPOSTA: In data 13/10/2017 è stata depositata SCIA presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine.

Quesito g)

E' possibile ricevere Ubicazione dei quadri elettrici.

RISPOSTA: Sono state pubblicate planimetrie con ubicazione dei quadri elettrici.

Quesito h)

Art. 14 comma 2, con riferimento a questo articolo si chiede se siano presenti impianti fotovoltaici. Detti impianti vengono infatti citati, a quanto rilevato, solo in questo punto ("Corrispettivo Servizio Energia elettrica")

RISPOSTA: Attualmente non sono installati impianti fotovoltaici; è ipotizzabile che nei prossimi anni vengano installati suddetti impianti.

Quesito i)

Illuminazione interna: è stato riferito che gli apparecchi testa letto non sono oggetto di intervento, ma nell'elenco (pag. 77 e seguenti) delle apparecchiature da sostituire sono presenti anche le stanze di degenza. Nell'elenco inoltre non sono indicate le quantità e questo non permette di determinare il risparmio energetico. Si richiede di indicare le quantità corrette.

RISPOSTA: Al suddetto quesito verrà data risposta entro il prossimo venerdì 16 febbraio 2018.

IL R.U.P.

Dott.ssa Annalisa Faggionato

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e succ. mod. ed int.