Legenda Simboli

	Apparecchio circolare diametro 200mm ad incasso completo di LED da 16W - 1.800 lumen con reattore regolabile DALI, durata L90B10:50.000h, indice Mac Adam 3, 3000K.
	Apparecchio a plafone a forma circolare D450x114mm con ottica opale completo di LED da 36W - 3.500 lumen con reattore dimmerabile DALI, durata L90B10:50.000h, indice di Mac Adam 3, 3.000K.
	Apparecchio a plafone a forma quadrata 620x620x90mm con ottica opale completo di LED da 48W - 4.970 lumen con reattore dimmerabile DALI, durata L90B10:50.000h, indice di Mac Adam 3, 3.000K.
19W	Apparecchio a plafone a forma rettangolare con diffusore in policarbonato opale completo di LED da 19W - 1.800 lumen
26W	Apparecchio a plafone ad elevata protezione IP65 con diffusore in policarbonato completo di LED da 26W - 3.000 lumen
49W	Apparecchio a plafone ad elevata protezione IP65 con diffusore in policarbonato completo di LED da 49W - 6.400 lumen
	Apparecchio ad incasso a forma quadrata con ottica opale completo di LED da 41W - 3.950 lumen con reattore dimmerabile DALI, durata L90B10:50.000h, indice di Mac Adam 3, 3.000K.

SISTEMA REG. LUCI DALI



LEGENDA :

1 - W.C.-SERVIZI
2 - CELLE FRIGORIFERE
3 - CUCINA
3a - CUCINETTA - (SOLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
4 - DEPOSITO-MAGAZZINO MAT. COMBUSTIBILE - S>10mq
4a - DEPOSITO MAT. COMBUSTIBILE REPARTI - S<10mq
4b - DEPOSITO-MAGAZZINO MATERIALE NON COMBUSTIBILE
5 - LAVANDERIA-STIRERIA-STENDITOIO
6 - CENTRALE ELETTRICA-IDRICA-DEPURATORE
7 - CELLA MORTUARIA
8 - LOCALE TECNICO
8a - LOCALE U.T.A.
9 - CAMERA
10 - UFFICIO-ARCHIVIO
11 - SOGGIORNO-SALOTTO-SALA RIUNIONI-TV
12 - EX AUTORIMESSA - OFFICINA
13 - PORTICATO
14 - GIARDINO-SPAZIO ALL'APERTO
15 - CENTRALE TERMICA
16 - CAPPELLA SACRESTIA
17 - AMBULATORIO-INFERMERIA-FARMACIA
18 - LOCALE FISIOTERAPIA
18a - RIPOSTIGLIO LOCALE FISIOTERAPIA
19 - STANZA
20 - SPOGLIATOIO
21 - LABORATORIO
22 - CABINA ELETTRICA
23 - VUOTATOIO
24 - VUOTO TECNICO
25 - BAR
26 - LUOGO PRESIDIATO - GESTIONE EMERGENZE
27 - RIPOSTIGLIO
28 - LOCALE PARRUCCHIERA
29 - LOCALE QUADRI ELETTRICI
30 - LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
31 - LOCALE GRUPPO DI POMPAGGIO

COMUNE DI TOLMEZZO

PROVINCIA DI UDINE

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA CARNIA "SAN LUIGI SCROSOPPI"

POR FESR 2014 2020 — Unione Europea FESR — Repubblica Italiana

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia San Luigi Scrosoppi — Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

LAVORI POR FESR 2014-2020.

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL' A.S.P.
DELLA CARNIA "SAN LUIGI SCROSOPPI"

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CUP: D35I16000120004 - CIG: 744007501F

ViTre studio S.r.l. Società di Ingegneria
Via San Vitoracco, 21 - 38016 Predaia (TN) - ITALY - Tel. 0463-302743 Fax 0463-302385
Cod. Fisc. e P.I. 01680370248 - N° REA VR-327592 - Cap. Soc. € 50.000 i.v.
Sede T.O.: Marco di Rovereto (TN) - Via Bl Novembre, 31 - Tel. 0464-042482 - rovereto@vitrestudio.com
Sede B° U.L.: Vicenza (VI), Via SS. Apostoli 49 - Tel 0444-1924004 - vicenza@vitrestudio.com
Sede B° U.L.: Schio (VI), Via Vicenza n°57/a - Tel 0445-577400 - vicenza@vitrestudio.com
e-mail: gare@vitrestudio.com - www.vitrestudio.com

Studio Tecnici Associati di Petris & Tolusso
Via Cittadorne n°23 int.6 - 33017 Tarcento (UD)

Studio Tecnico Ing. Fabrizio Palmitesta
Via Cà del Ponte, 31 - Cavalicco-loc Colle Delle (UD)

STATO DI PROGETTO
APPARECCHI ILLUMINANTI
ZONE COMUNI PIANO TERRA

TAVOLA: EE.09

DATA : Dicembre 2017

0 m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Scala 1:100